



PREBEN HOFFMANN ROSENBERG
ODINSVEJ 4
7000 FREDERICIA

Dato: 20. marts 2020
Turnummer: 254-02284
BBR-nr.: 607080852

Skorstens- og ildstedsattest

Vedr. eksisterende skorsten og nyt ildsted på adressen:

ODINSVEJ 4, 7000 FREDERICIA

Anlægget er opført, så det kan renses og vedligeholdes på forsvarlig vis.

Skorsten og ildsted opfylder kravene i [Bygningsreglementet BR-18](#).

Tilmelding til skorstensfejning mv. bliver meddelt kommunen og er gældende pr. dags dato.

Skorstensfejning og rensning af røgrør og ildsted foretages iht. [Fejningsbekendtgørelse nr. 541 af 22/5/2017](#).

Attesten omfatter følgende installation på ejendommen:

Skorsten:

Type: Muret med Isokern foring

Lysning: 15 cm Ø

Ildsted:

Type: Masseovn

Afstandskrav til brændbart materiale er overholdt.

Der fandtes følgende mangler:

-Der mangler en "Installationsattest" på masseovnen. Installationsattest skal fremskaffes og sendes til undertegnede.

Installationen er godkendt med forbehold for anførte mangler.

Der tages forbehold for skjulte fejl og mangler, samt skorstenshøjde og virkning ved evt. røggener.

Vigtigt:

Attesten bør opbevares sammen med husets øvrige dokumenter og skal altid kunne fremvises ved en evt. hushandel.

Installationen er registreret af: Lasse Grønkjær


Skorstensfejmester Per Kjær Jensen